CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ
PHÒNG HÓA NGHIỆM
Địa chỉ: Xóm Vật Lại, xã Thịnh Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

VILAS 1300

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: *25/01/02/BP.1*

1. Tên mẫu: Nước sinh hoạt
2. Vị trí lấy mẫu: Bể pha clo
3. Tên khách hàng: Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà
4. Địa chỉ: Xóm Vật Lại, xã Thịnh Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
5. Người lấy/gửi mẫu: Nguyễn Văn Kiên
6. Lượng mẫu: 2.0 lít
7. Mô tả mẫu: Đựng trong 02 chai nhựa 500 mL, 1 chai thủy tinh 1 lít
8. Thời gian lấy mẫu: 14h ngày 02/01/2025 Thời gian thử nghiệm từ ngày 02/01/2025 đến 03/01/2025
9. Kết quả thử nghiệm:

TT	Tên chỉ tiêu	Phương pháp thử	Đơn vị	Kết quả	QCVN 01-1:2018/BYT
1	Độ màu*	Hach Method 8025	Pt-Co	KPH (LOD=2)	**15**
2	Mùi, vị	Cảm quan	-	Không có mùi, vị lạ	**Không có mùi, vị lạ**
3	Độ đục*	SMEWW 2130B:2017	NTU	0.1	**2**
4	pH*	TCVN 6492:2011	-	7.69	**6.0 ÷ 8.5**
5	Độ cứng*	TCVN 6224:1996	mg/l	60	**300**
6	Hàm lượng Clorua*	TCVN 6194:1996	mg/l	5.6	**250**
7	Hàm lượng Sắt*	Hach Method 8008	mg/l	KPH (LOD=0.02)	**0.3**
8	Hàm lượng Mangan*	Hach Method 8149	mg/l	KPH (LOD=0.007)	**0.1**
9	Hàm lượng Nitrat*(N)	Hach Method 8039	mg/l	< 0.68	**2**
10	Hàm lượng Nitrit*(N)	Hach Method 8507	mg/l	0.011	**0.05**
11	Hàm lượng Sulfat*	Hach Method 8051	mg/l	6	**250**
12	Chỉ số pecmanganat*	TCVN 6186:1996	mg/l	< 0.5	**2**
13	Clo dư*	Hach Method 8021	mg/l	0.68	**0.2 ÷ 1.0**
14	Coliform tổng số*	TCVN 6187-1:2019	CFU/100ml	< 1	**< 3**
15	E.Coli*	TCVN 6187-1:2019	CFU/100ml	< 1	**< 1**

Ghi chú:

- *QCVN 01-1:2018/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt;*
- *LOD: Giới hạn phát hiện; - LOQ: Giới hạn định lượng; - KPH: Không phát hiện.*

Hòa Bình, ngày 03 tháng 01 năm 2025

Quản lý kỹ thuật	Trưởng phòng hóa nghiệm	KT.TỔNG GIÁM ĐỐC Giám đốc nhà máy
Vũ Văn Thành	Đỗ Văn Hiệu	Trịnh Văn Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ – TP. HÒA BÌNH - T. HÒA BÌNH

- *Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm.*
- *Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Phòng Hóa nghiệm.*
- *Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.*
- *Chỉ tiêu đánh dấu * là chỉ tiêu được công nhận VILAS.*